



Pilastu balstījuma pastiprinājums




11



Iste likumi defektu novēršanai

Plaisas mūra sienā pastiprināt ar tēraudu stieģēm Ø12AII. Perpendikulāri plaisai mūra sienā izstrādāt rievu 30x30. Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusē no plaisas. Rievas mūrī izstrādāt ar soli ≤ 300mm. Plaisu un rievas attāla ar sāpniecību gaisu, rievā ievietot periodiska profila armatūras stieni ar diametru Ø12mm un garumu L=1000mm, plaisu ar rievu aizpildīt ar firmas Schomburg (www.schomburg.lv) piedāvāto materiālu ASOCRET-BM ar ASOCRET-MZ pildvielu (vai analogu), iestādītās ar tehnoloģiju pieprasīt izvēlēti materiāla izstrādātājam. Rievā ievietot tēraudu armatūrai nodrošināt betona izcietašanos 10mm.

Kāpņu telpas sienas plaisu remonts



Kāpuru tiepās sieniņu pāstiprinājuma tērauda elementu apjuvienie materiālu apjomi							
Nr.	Elementa nosaukums	Elem. garums (m)	Stiebs uz 1m	Viena elem. masa (kg)	Masa uz 1m (kg)	Pāstiprinājuma apjoms (m)	Kopīgā Tērauda marka
1	Stieņojuma Ø12AIII	1,00	3	0,89	2,67	43	115 S355

Betona un dz./bet. elementu materiālu specifiskācija				
Nr.	Elementa nosaukums	Materiāls	Apjoms	
			kg	m³
1	Pilastu bāzējuma pastiprinājums	Betons B20		1.7
		Stieņa Ø12mm (0.890 kg/m)	140	

PASKAIDROJUMI PARFASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

- S1** Ārēnais siltnējums ar fasādes plāksnēm PAROC FASB, b=150mm un krāsotu dekoratīvo struktūrgipsu

projektskaidr:					
SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11-206, LV-1026, Rīga, Reģ. Nr. 40003659614; Būvkr. reģ. Nr. 1482-R; Tālrunis: 67212028, www.baltsummelns.lv, baltsummelns@baltsummelns.lv					
			pasūtītājs:		Pasūtītāja Nr.:
			SIA "VALMIERAS NĀVSAINIMIEKS", reģ. Nr. 4410302271		4-71116
			objekts:		
			Daudzdzīvokļu ēka Šačas iela 25, Valmierā		
Dotāja nosaukums:	J. Skrasdiņš	2011.g.	nodalījums:		
Dotāja adrese:	M. Feldmanis	2011.g.	Pilastu balstījuma pastiprinājums Kapņu iekāpes sāienas plāsu remonts		
Pasūtītāja:	M. Aisgāls	2011.g.	balva nosaukums:		VR-ST25