



SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

28.04.2017. Nr. *2.2/588*

**iepirkuma Nr.VN 2017/10
piegādātājiem**

Par iepirkumu Nr. VN 2017/10

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumu iepirkumam Nr. VN 2017/10 „**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 4, Valmierā, jumta siltināšana un seguma nomaiņa**”.

Jautājums Nr.1:

Tehniskā piedāvājuma poz. nr. 8- "...kanalizācijas vēdināšanas stāvvadu remontēšana"- Cik daudz ir jāremontē stāvvads?

Atbilde:

Visi kanalizācijas vēdināšanas stāvvadi atjaunojami no piektā stāva pārseguma.

Jautājums Nr.2:

Tehniskā piedāvājuma poz. nr. 13- Veicot objekta apskati ventilācijas jumtiņiem patreiz ir skārda iesegums bez dz-betona plātnes, faktiski šo pozīciju nevar izpildīt. vai tiešām šī pozīcija ir jāiekļauj komercpiedāvājumā?

Atbilde:

Šajā pozīcijā paredzēt ventilācijas kanālu jumtiņu demontāžu, utilizāciju, jaunu jumtiņu montāžu un ķieģeļu atjaunošanu, ja demontāžas laikā vai atsedzot skursteņus, tie ir bojāti.

Jautājums Nr.3:

Tehniskā piedāvājuma poz. nr. 9- Vai tiešām šajā pozīcijā ir jāiekļauj gan stiklašķiedras siets, gan cinkots rabicas siets?

Atbilde:

Paredzēt tikai stiklašķiedras sietu.

Jautājums Nr.4:

Tehniskā piedāvājuma poz. nr. 15- Vai šajā pozīcijā ir jāiesedz ventilācijas skursteņi, ja poz. nr. 9-12 tiek veikta skursteņu apdare ar apmetumu?

Atbilde:

Jā, atbilstoši projektam (skatīt projekta dokumentācijas AR-7 lapu <http://www.v-nami.lv/iepirkumi/buvdarbi-eur-14000-lidz-170000/>).

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers