



**SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"**

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: [namsaimnieks@v-nami.lv](mailto:namsaimnieks@v-nami.lv) <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

16.06.2017. Nr.

2.2/798

**iepirkuma Nr.VN 2017/13  
piegādātājiem**

*Par iepirkumu Nr. VN 2017/13*

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumu iepirkumam Nr. VN 2017/13 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kārļa Baumaņa ielā 2, Valmierā”.

**Jautājums Nr.1:**

Vai veicot ēkas cokola siltināšanu un apdari ir jāparedz pamatu vertikālā hidroizolācija? Dotajā apjomu sarakstā šāds darbs nav iekļauts.

**Atbilde:**

Paredzēt cokola vertikālo hidroizolāciju, saskaņā ar projekta AR-11 lapu.

**Jautājums Nr.2:**

Lūdzu dot papildus informāciju ierakstam “Iebūvēt ārdurvīs koda atslēgu ar Audio savienojumu ar dzīvokļiem – 1gb.”. Vai nepieciešams uzstādīt kodu atslēgu ar audio savienojumu tikai ārdurvīs vai izbūvēt arī tīklu līdz dzīvokļiem?

**Atbilde:**

Izbūvēt kodu atslēgu ar audio savienojumu tīklu līdz dzīvokļiem.

**Jautājums Nr.3:**

No kāda materiāla paredzētas iebūvēt kāpņu margu rokturus?

**Atbilde:**

Kāpņu margu uzlikas – koka lenteri, saskaņā ar projekta paskaidrojuma rakstu.

**Jautājums Nr.4:**

Vai objekta sagatavošanās darbi, t.sk. mobilais žogs, WC, sadzīves un instrumentu modulis, ūdensapgādes un elektroenerģijas patēriņš, jāiekļauj finanšu piedāvājuma virsizdebumu daļā? Vai jāveido atsevišķs saraksts? Lūdzu precizēt.

**Atbilde:**

Objekta sagatavošanās darbi, t.sk. mobilais žogs, WC, sadzīves un instrumentu modulis, ūdensapgādes un elektroenerģijas patēriņš, jāiekļauj finanšu piedāvājuma virsizdebumu daļā.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"  
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers