St.1; St.30



St.2; St.7; St.12
St.17; St.22; St.27



St.3; St.8; St.13
St.18; St.23; St.28



St.4; St.9; St.14
St.19; St.24; St.29



St.5; St.10; St.15
St.20; St.25



St.6; St.11; St.16
St.21; St.26



Paredzēts veikt stāvvadu un pievadu nomaiņu līdz esošajiem sildķermeņiem, kā arī noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un alokatoru uzstādīšanu. Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās

Caurulvadu diametri norādīti iekšējie, kas atbilst daudzslāņu plastmasas-kompozītām caurulēm:

DN 15 - Ø 20x2
DN 20 - Ø 25x2,25



Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/39
Paraksts un datums:				
				Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis		02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Annas iela 4.
				Stāvvadu shēmas. Apkures sistēma.

STAD.	Lapas Nr.	Mērogs
T.P.	AVK-3	b.m.

SIA "Energo Consult"

A3