



Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās

Caurulvadu diametri norādīti iekšējie, kas atbilst
daudzslāņu plastmasse-kompozītām caurulēm:
DN 15 - Ø 20x2
DN 20 - Ø 25x2,25
DN 25 - Ø 32x3
DN 32- Ø 40x4
DN 40- Ø 50x4.5

Lielo diametru caurulvadu diametri norādīti iekšējie,
kas atbilst šādām tērauda caurulēm:
DN 50 - Ø 57x3
DN 65 - Ø 76x3

Visus caurulvadus DN15, DN20 un DN25 izolēt ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Visus caurulvadus virs DN32 (ieskaitot) izolēt ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/39			
Paraksts un datums:							
				Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"			
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis		02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Annas iela 4.	STAD.	Lapas Nr.	Mērogs
					T.P.	AVK-2	1:250
				Pagraba stāva plāns. 1.-5. stāvu plāni. Apkures sistēma.	SIA "Energo Consult"		

A3