St.31; St.56



St.32; St.55



St.33; St.34; St.37; St.38
St.41; St.42; St.45; St.46
St.49; St.50; St.53; St.54



St.35; St.36; St.39; St.40
St.43; St.44; St.47; St.48
St.51; St.52



St.57; St.58; St.59
St.60; St.61; St.62



Paredzēts veikt stāvvadu un pievadu nomaiņu līdz esošajiem sildķermeņiem, kā arī noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un alokatoru uzstādīšanu.
Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie, kas atbilst daudzslāņu plastmasas-kompozītām caurulēm:

DN 15 - Ø 20x2
DN 20 - Ø 25x2,25



Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/39			
Paraksts un datums:							
				Pasūtītāja: SIA "Valmieras Namsaimnieks"			
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis		02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Annas iela 4.	STAD.	Lapas Nr.	Mērogs
					T.P.	AVK-4	b.m.
				Stāvvadu shēmas. Apkures sistēma.	SIA "Energo Consult"		

A3