

1

2

3

4

A

Pamatkomplekta "SM" rādījumu saraksts

Lapa	Nosaukums
SM-1	Vispārīgā rādītāj.
SM-2	Siltumapgādes plāns.
SM-3	Siltumapgādes principiālā shēma.

B

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1.	Tehniskie noteikumi.	kopija
2.	Projektēšanas uzdevums.	kopija
3.	SM projektētāja sertifikāts.	kopija

C

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosauk.	Tār °C	Siltuma patēriņš, kW		
		Aplure	Karstais ūdens	Kopējais
Vaimiera, Annas iela 4.	-23,8 C	252	299	551

Apzīmējumi

D

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: **Edgars Ziemeļis**
Sertifikāts Nr. 50-2516

2012.g.02.01.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.



Cirkulācijas sūknis



Filtrs



Termometrs



Manometrs



Drošības vārsts



Lodveida ventils



Vienvirziena vārsts



Atgaisotājs

E

Arhīva reģistrācijas Nr.:		Līguma Nr.: Nr.4-5/39	
Paraksts un datums:			
Atb.pr.vad.		02.2012.	Pasūtītājs: SIA "Vaimieras Namsaimnieks"
Būvpr.d.vad.	E.Ziemeļis	02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Vaimiera, Annas iela 4.
			STAD. Lappes Nr. Lappes
			T.P. SM-1 3
Vispārīgā rādītāj.		SIA "Energo Consult"	

F