



SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija. Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

19.02.2013

Iepirkuma Nr. VN 2013/4
piegādātājiem

SIA "Valmieras Namsaimnieks" pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2013/4 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas G.Apiņa ielā 3, Valmierā vienkāršotā renovācija".

Jautājums Nr.1:

Pozīcija Nr. 9 vai drīkst izmantot Putupolistirolu tenapors extra?

Atbilde:

Jāizmanto ekstrudētais putupolistirols 50 mm EPS 120 ar $\lambda \leq 0.039 \text{ W/(m*K)}$.

Jautājums Nr.2:

Pozīcija Nr. 14 Kāda ir paredzēta betona marka, vai bruņa apmalei ir paredzēts "bords", cik biezs bruņis un kādā krāsa jāliek?

Atbilde:

Betona marka B20, bruņa apmale ir jāparedz 60x185x620, bruņa biezums b=60 mm un tonis pelēks.

Jautājums Nr.3:

Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs projektā ir norādīts 5 mm, lūgums precizēt.

Atbilde:

Tehnisko piedāvājumu iesniegt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.4:

Pozīciju Nr. 42 un Nr. 43 summa ir 459,1 m², lūgums precizēt armēšanas apjomu.

Atbilde:

Piedāvājuma cenā ietvert nepieciešamo apjomu daudzumu. Tehnisko piedāvājumu iesniedzot atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.5:

Pozīciju Nr. 42 un Nr. 43 summa ir 459,1 m², lūgums precizēt dekoratīvā apmetuma apjomu.

Atbilde:

Piedāvājuma cenā ietvert nepieciešamo apjomu daudzumu. Tehnisko piedāvājumu iesniedzot atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.6:

Pozīciju Nr. 42 un Nr. 43 summa ir 459,1 m², lūgums precizēt krāsošanas apjomu.

Atbilde:

Piedāvājuma cenā ietvert nepieciešamo apjomu daudzumu. Tehnisko piedāvājumu iesniedzot atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.7:

Projektu mezglā M1 norādīts, ka siltumizolāciju nepieciešams apmest. Lūgums precizēt.

Atbilde:

Tehnisko piedāvājumu iesniegt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.8:

Pozīcijā Nr. 57 kāda betona marka, un kāds stiegrojums paredzēts?

Atbilde:

Smalkgraudains betons B25, stiegras ar sietu Bp-1 4x4/200/200.

Jautājums Nr.9:

Pozīcija Nr. 74 vai krāsošana netiks paredzēta?

Atbilde:

Piedāvājuma cenā paredzēt virsmas krāsošanu. Tehnisko piedāvājumu iesniedzot atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Jautājums Nr.10:

Pozīcija Nr. 82 vai ir paredzēta arī pakāpienu un kāpņu laukumu krāsošana? Ja jā tad lūdzu norādīt krāsas prasības un toni?

Atbilde:

Nav paredzēta pakāpienu un kāpņu laukumu krāsošana.

Jautājums Nr.11:

Pozīcija Nr. 87 nepieciešams zināt paskastīšu modeli un dizainu, lai varētu sniegt precīzu cenu piedāvājumu.

Atbilde:

Paskastīšu modelis PD 955, krāsa pelēka.

Jautājums Nr.12:

Pozīcija Nr. 106 vai darbu apjomos ir paredzēts krāsot visas durvis, vai arī tās kuras ir nomainītas?

Atbilde:

Durvis, kuras ir nomainītas nav jākrāso.

Jautājums Nr.13:

Pozīcija Nr. 111 logu specifikācijā norādīts, ka lodžiju aizstiklojuma tonis precizējams autoruzraudzības laikā. No toņa ir atkarīga cena tāpēc lūgums norādīt toni iepirkuma specifikācijā, un arī aizstiklojuma profilu materiālu.

Atbilde:

PVC tipa lodžiju aizstiklojums, krāsa balta.

Jautājums Nr.14:

Pozīcija Nr. 116 no kāda materiāla un kādā krāsā paredzētas iekšējās palodzes?

Atbilde:

Kokšķiedras palodzes ar PVC pārklājumu, krāsa balta.

Jautājums Nr.15:

Pozīcija Nr. 117 kāds tonis un pārklājums paredzēts palodzēm?

Atbilde:

Palodžu pārklājums POL, krāsa, kā norādīta projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.16:

Pozīcija Nr. 126 vai lenta ir paredzēta arī esošiem logiem iekšpusē? Ja jā tad kāda ir paredzēta apdare virs lentas, vai arī paliek redzama?

Atbilde:

Esošiem logiem rāmja iekšpusē nav paredzēta lenta.

Jautājums Nr.17:

Pozīcija Nr. 127 no kāda materiāla un kādā krāsā paredzētas iekšējās palodzes?

Atbilde:

Kokšķiedras palodzes ar PVC pārklājumu, krāsa balta.

Jautājums Nr.18:

Pozīcija Nr. 128 kāds tonis un pārklājums paredzēts palodzēm?

Atbilde:

Palodžu pārklājums POL, krāsa, kā norādīta projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.19:

Pozīcija Nr. 142 kāds ir paredzēts pārklājums?

Atbilde:

Palodžu pārklājums POL.

Jautājums Nr.20:

Pozīcija Nr. 144 kāds tonis un pārklājums paredzēts?

Atbilde:

Notekreju pārklājums POL, tumši pelēkā krāsā, kā norādīts projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.21:

Kāds ir cinkota skārda apmaļu apjoms?

Atbilde:

Skārda apmaļu apjoms, kā norādīts projekta lapā AR-8.

Jautājums Nr.22:

Pozīcija Nr. 159 kāds ir paredzēts saplākšņa biezums?

Atbilde:

Saplākšņa biezums $b=12$ mm.

Jautājums Nr.23:

Pozīcija Nr. 164 kāds tonis un pārklājums paredzēts?

Atbilde:

POL pārklājums, krāsa, kā norādīta projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.24:

Pozīcija Nr. 169 mezgls M8 siltinājuma biezuma izmērs norādīts 50 mm, bet pierakstīts, ka jāliek 100 mm. Lūgums precizēt. Kā arī nepieciešams zināt kāds ir paredzēts apmetuma biezums.

Atbilde:

Siltinājuma biezums $b=100$ mm. Stiklķiedra iestrāde līmjavā, kā norādīts projekta lapā AR-14.

Jautājums Nr.25:

Pozīcija Nr. 170 kāds tonis un pārklājums paredzēts?

Atbilde:

Noteku un tekņu pārklājums POL, krāsa, kā norādīta projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.26:

Pozīcija Nr. 171 kāds tonis un pārklājums paredzēts?

Atbilde:

POL pārklājums, krāsa, kā norādīta projekta lapās AR-1, AR-2, AR-3 un AR-4.

Jautājums Nr.27:

Projektā norādīts, ka nepieciešams pa jumta perimetru izbūvēt jumta nožogojumu vismaz 600 mm augstumā. Darba apjomos nav šādas pozīcijas tādā apjomā vai neizbūvēs?

Atbilde:

Darbu apjomus iesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Piegādātājam savā piedāvājuma cenā ietvert darbu daudzumus un nepieciešamos materiālus būvdarbu pabeigšanai un tehnisko specifikāciju sagatavot saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju.

PIRMS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS IESAKĀM VEIK OBJEKTA APSEKOŠANU DABĀ! Objekta apskate iepriekš jāsaskaņo ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” Projektu koordinatoru Jāni Teteri, tālrunis 29327570, e-pasts janis.teteris@v-nami.lv

SIA „Valmieras Namsaimnieks”
valdes priekšsēdētājs



Valdis Jēgers

Teteris
29327570

SIA "Valmieras Namsaimnieks"
pamatdarbības nodājas
struktūrvienības vadītāja



Ginta Ruģene