Bēniņu plāns korpusam Nr.1



Bēniņu plāns korpusam Nr.2



Laipu kokmateriālu specifikācija							
Nr.	Elementa nosaukums	Augstums, (m)	Platums, (m)	Garums, (m)	Skaits	Apjoms, (m3)	Piezīmes
1	Apakšējais latojums	0,150	0,050	1017.00	1	7.63	Priede vai egle I šķira, mitrums <18%
2	Augšējais latojums	0,100	0,050	940.00	1	4.70	
4	Grīdas dēļi 25(h)x150	0,025	0,150	423.00	8	12.69	
5	Kopā					25.02	

Piezīme:
Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību.

Laipu izbūves griezums

M 1:20



Apzīmējumi:

- 150(h)x50 apakšējais latojums izvietojams uz bēniņu grīdas.
- 100(h)x50 augšejais latojums s=600mm. Balstīt uz jaunizbūvētajām latām 150(h)x50.
- Laipas grīdas dēļu nesošais virziens. Grīdas dēļ 25(h)x150 izbūvējami ar atstarpi 5-10mm

S2

Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums)	2-3mm
Armējošā kārta uz stiklašiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FASB vai analogs	100mm
Līmjava	10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena	

S5

Ārējā apdare (dekoratīvais apmetums)	2-3mm
Armējošā kārta uz stiklašiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FASB vai analogs	50mm
Līmjava	10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena	

S7

Armējošā kārta uz stiklašiedras sieta	4-6mm
Siltinājums Paroc FASB vai analogs	100mm
Līmjava	10-20mm
Esošā ķieģeļu mūra siena	

P1

Beramā akmensvate Paroc BLT9 (vai analogs)	200mm
Esošā siltumizolācija ar betona kārtu	150mm
Esošais 5. stāva pārseguma panelis	220mm

P4

Pretvēja izolācija	0.20mm
Koka latu konstrukcija starp kurām iestrādāta siltumizolācija Paroc Extra vai analogs	100+75mm =175mm
Esošā pārseguma konstrukcija	

P7

Līmēts bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās	10mm
Cietā akmensvate PAROC ROS50 vai analogs	40mm
Cietā akmensvate PAROC ROS30 vai analogs	100mm
Esošā jumta konstrukcija	

Apzīmējumi:

- Esošā ķieģeļu mūra vai vieglbetona paneļu siena
- Jaunbūvējama vieglbetona bloku mūra siena b=250mm
- Siltināta esošā ķieģeļu mūra siena
- Siltināta jaunizbūvējama vieglbetona bloku mūra siena b=250mm



Piezīmes:

1. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus skatīties lapā ARI-2.
2. Griezumus skatīt lapā ARI-10.

Šī rasējuma lapa ar marku *ARI-6* anulē šī projekta lapu ar marku AR-6

Projektētājs:	SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv				Pasūtītājs:	SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Reģ. Nr. 44103022271	Pasūtījuma Nr.: 4-7/29
Sadaļas vad.:	J.Skrastiņš		2011.05.				
Izpildītājs:	Ģ.Lagzdiņš		2011.05.		Objekts:	Daudzdzīvokļu ēkas fasādes vienkāršotā renovācija Georga Apiņa iela 18, Valmiera	stadija: VR / marķa: ARI / lapa: 6 / mērogs: 1:100
					Rasējums:	Bēniņu plāns	failu nosauk.: G.Apina18_VR_31.05.2011.dwg