

### ***Paskaidrojuma raksts par AVK, UK sistēmu sakārtošanas darbiem***

1. Visā ēkā tiek mainīti apkures radiatori, izmantojot PURMO Compact radiatorus ar sānu pievienojumu. Ēkā ir viencauruļu tipa apkures sistēma, tāpēc radiatori jāpievieno pēc pievienotās shēmas. Pirms radiatoru nomaiņas veikt pilnīgu dzīvokļu apskati un precizēt dzīvokļus, kuros nav jāmaina radiatori, jo tie jau ir nomainīti. Apjomos ir paredzēts nomainīt radiatorus visos dzīvokļos. Pēc apskates veikšanas koriģēt radiatoru nomaiņas apjomus un izmaksas.

2. Ēkas kāpņu telpās tiek mainīti radiatori, izmantojot PURMO Compact radiatorus ar sānu pievienojumu.

3. Visiem radiatoriem paredzēt termostatus, noslēgvārstus un priekšiestatījuma vārstus.

4. Ēkas pagrabos nepieciešams sakārtot cauruļvadu izolāciju, vietās, kur tā ir sabojāta, vai nolietojusies.

5. Ēkas bēniņos nepieciešams nomainīt izolāciju karstā ūdens cauruļvadiem.

6. Ēkā tiek atjaunotas apkopēju telpas četrās kāpņutelpās, līdz ar to nepieciešams šajās telpās ierīkot ūdensvadu un kanalizāciju vienai izlietnei katrā telpā. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumus telpai veikt no pagriba caur apkopēju telpas grīdu. Izmantot tuvākos kanalizācijas un ūdensvada stāvvadus.

7. Būvfirma ir tiesīga mainīt projektā paredzētās iekārtas un materiālus uz analogiskām, saskaņojot izmaiņas ar pasūtītāju un projektētāju.