Pagraba plāns



Pirms montāžas darbu veikšanas, nepieciešams precizēt stāvvadu izvietojumu (turpgaita; atpakaļgaita).

1. stāva plāns



Pirms montāžas darbu veikšanas, nepieciešams precizēt stāvvadu izvietojumu (turpgaita; atpakaļgaita).

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās

Cauruļvadu diametri norādīti ieliktņa, kas atbilst
daudzslāņu plastmasas-kompozītām caurulēm:
DN 15 - Ø 20x2
DN 20 - Ø 25x2,25
DN 25 - Ø 32x3
DN 32- Ø 40x4
DN 40- Ø 50x4.5

Lielo diametru cauruļvadu diametri norādīti ieliktņa,
kas atbilst tērauda caurulēm:
DN 50 - Ø 57x3
DN 65 - Ø 76x3

Visus cauruļvadus DN15, DN20 un DN25 izolēt ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.
Visus cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) izolēt ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni.

Kāpņu telpas radiatora pieslēgums

St.19; St.20; St.21; St.22



Balansēšanas, sistēmas iztukšošanas un noslēgarmatūras uzstādīšanas shēma



Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/41
Paraksts un datums:				
				Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis		02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Graudu iela 6a.
				Pagraba stāva plāns. 1. stāva plāns. Apkures sistēma.

STAD.	Lapas Nr.	Mērogs
T.P.	AVK-2	1:200

SIA "Energo Consult"

A3