

1

2

3

4

A

Pamatkomplekta "AVK" sastāvumu saraksts

Lapa	Nosaukums
AVK-1	Vispārīgā rādītāji.
AVK-2	Pagraba siltuma plāns. 1. siltuma plāns. Apkures sistēma.

B

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1.	Projektēšanas uzdevums.	kopija
2.	AVK projektētāja sertifikāts.	kopija

C

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosauk.	Tār °C	Siltuma patēriņš, kW		
		Apkure	Karstais ūdens	Kopējais
Vaimiera, Graudu iela 6a.	-23,8 C	185	222	407

D

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: **Edgars Ziemeļis**
Sertifikāts Nr. 50-2516

2012.g.02.01.

E

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

F

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/41				
Paraksts un datums:								
Atb.pr.vad.			02.2012.	Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"				
Būvpr.d.vad.		E.Ziemeļis	02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Graudu iela 6a.		STAD.	Lapas Nr.	Lapas
						T.P.	AVK-1	2
				Vispārīgā rādītāji.		SIA "Energ Consult"		