

1

2

3

4

Pamatkomplekta "SM" rādījumu saraksts

Lapa	Nosaukums
SM-1	Vispārīgā rādīj.
SM-2	Siltumapgāde plāns.
SM-3	Siltumapgāde principiālā shēma.

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1.	Tehniskie noteikumi.	kopija
2.	Projektēšanas uzdevums.	kopija
3.	SM projektētāja sertifikāts.	kopija

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosauk.	Tār °C	Siltuma patēriņš, kW		
		Apkure	Karstais ūdens	Kopējais
Vaimiera, Graudu iela 6a.	-23,8 C	185	222	407

Apzīmējumi

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: **Edgars Ziemelis**
Sertifikāts Nr. 50-2516

2012.g.02.01.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.



Cirkulācijas sūknis



Filtrs



Termometrs



Manometrs



Drošības vārsts



Lodveida ventils



Vienvirziena vārsts



Atgaisotājs

Arhīva reģistrācijas Nr.:		Līguma Nr.: Nr.4-5/41	
Paraksts un datums:			
Atb.pr.vad.		Pasūtītājs: SIA "Vaimieras Namsaimnieks"	
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis	02.2012.	
		Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Vaimiera, Graudu iela 6a.	
		STAD.	Lapas Nr.
		T.P.	SM-1
		Lapas 3	
		Vispārīgā rādīj.	
		SIA "Energo Consult"	