## Pagraba stāva plāns




## 1. stāva plāns




Pirms montāžas darbu veikšanas, nepieciešams precizēt stāvvadu izvietojumu (turpgaita; atpakaļgaita) un skaitu.

Balansēšanas, sistēmas iztukšošanas un noslēgarmatūras uzstādīšanas shēma




Kāpņu telpas radiatora pieslēgums

St.23; St.24




Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās

Cauruļvadu diametri norādīti ieķīlēja, kas atbilst daudzslāņu plastmasas-kompozītām caurulēm:
DN 15 - Ø 20x2
DN 20 - Ø 25x2,25
DN 25 - Ø 32x3
DN 32- Ø 40x4
DN 40- Ø 50x4,5

Lielo diametru cauruļvadu diametri norādīti ieķīlēja, kas atbilst tērauda caurulēm:
DN 50 - Ø 57x3
DN 65 - Ø 76x3

Visus cauruļvadus DN15, DN20 un DN25 izolēt ar 30mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija stiprojošo slāni.
Visus cauruļvadus virs DN32 (ieskaitot) izolēt ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija stiprojošo slāni.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arhīva reģistrācijas Nr.: | | | | Līguma Nr.: Nr.4-5/40 | |
| Paraksts un datums: | | | | Pasūtītāja: SIA "Valmieras Namsaimnieks" | |
| Būvpr.d.vad. | E.Ziemelis | | 02.2012. | Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Stacijas iela 22. | STAD. / Lapas Nr. / Mērogs: T.P. / AVK-2 / 1:250 |
| | | | | Pagraba stāva plāns. 1. stāva plāns. Apkures sistēma. | SIA "Energo Consult" |