

1

2

3

4

Pamatkomplekta "SM" rādījumu saraksts

Lapa	Nosaukums
SM-1	Vietpārīgie rādītāji.
SM-2	Siltummezgļa plāns.
SM-3	Siltummezgļa principiālā shēma.

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1.	Tehniskie noteikumi.	kopija
2.	Projektēšanas uzdevums.	kopija
3.	SM projektētāja sertifikāts.	kopija

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosauk.	Tār °C	Siltuma patēriņš, kW		
		Apkure	Karstais ūdens	Kopējais
Vaimiera, Stacijas iela 22.	-23,8 C	280	203	483

Apzīmējumi

Šī būvprojekta SM daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: **Edgars Ziemelis**
Sertifikāts Nr. 50-2516

2012.g.02.01.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.



Cirkulācijas sūkņi



Filtri



Termometri



Manometri



Drošības vārsts



Lodveida ventili



Vienvirziena vārsts



Atgaisotājs

Arhīva reģistrācijas Nr.:		Līguma Nr.: Nr.4-5/40	
Paraksts un datums:		Pasūtītājs: SIA "Vaimieras Namsaimnieks"	
Atb.pr.vad.		02.2012.	
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis	02.2012.	
		Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkrāsošana renovācija. Vaimiera, Stacijas iela 22.	STAD. T.P.
			Lapas Nr. SM-1
			Lapas 3
		Vietpārīgie rādītāji.	SIA "Energo Consult"