Pamatkomplekta "AVK" rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
AVK-1	Vispārīgie rādītāj.
AVK-2	Pagraba stāva plāns. 1. stāva plāns. Apkures sistēma.

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1.	Projektēšanas uzdevums.	kopija
2.	AVK projektētāja sertifikāts.	kopija

SILTUMA PATĒRIŅA TABULA

Ēkas nosauk.	Tār °C	Siltuma patēriņš, kW		
		Apkure	Karstais ūdens	Kopējais
Valmiera, Stacijas laukums 22.	-23,8 C	280	203	483

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Edgars Ziemelis
Sertifikāts Nr. 50-2516

2012.g.02.01.

Projektā minētos konkrētos izstrādājumus, saskaņojot ar projekta autoru, var aizvietot ar citu firmu izstrādājumiem, kuriem ir līdzvērtīgi tehniskie parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte un servisa nodrošinājums.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Līguma Nr.: Nr.4-5/40			
Paraksts un datums:							
				Pasūtītājs: SIA "Valmieras Namsaimnieks"			
Atb.pr.vad.			02.2012.				
Būvpr.d.vad.	E.Ziemelis		02.2012.	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota renovācija. Valmiera, Stacijas laukums 22.	STAD.	Lapas Nr.	Lapas
					T.P.	AVK-1	2
				Vispārīgie rādītāj.	SIA "Energo Consult"		