



SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

21.09.2015. Nr. 2. 2/978

**Iepirkuma Nr. VN 2015/12
„Aukstā un karstā ūdens
skaitītāju piegāde” piegādātājiem**

*Par iepirkumu Nr. VN 2015/12
„Aukstā un karstā ūdens skaitītāju piegāde”*

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam **Nr. VN 2015/12 „Aukstā un karstā ūdens skaitītāju piegāde”**.

Jautājums Nr.1:

Kāds ir plūsmas lielums (Qnom)?

Atbilde:

Qn=1,5 m³, precīza ūdens uzskaitē no 15 l/h.

Jautājums Nr.2:

Kāds ir pievienojuma izmērs?

Atbilde:

Pievienojuma izmērs Dn15.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers



SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrūnis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv <http://www.v-nami.lv>

Valmierā

24.09.2015. Nr. *A-2/1118*

**Iepirkuma Nr. VN 2015/12
„Aukstā un karstā ūdens
skaitītāju piegāde” piegādātājiem**

Par iepirkumu Nr. VN 2015/12

“Aukstā un karstā ūdens skaitītāju piegāde”

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2015/12 „Aukstā un karstā ūdens skaitītāju piegāde”.

Jautājums Nr.1:

Kāda ir klase B vai R (Q3/Q1)?

Atbilde:

Ūdens skaitītāja metroloģiskā minimālā klase H R80, V R40

Pastāvīgā plūsma (Q3) - maksimālais plūsmas ātrums, kad ūdens patēriņa skaitītājs darbojas apmierinoši, ja ievēroti normālie lietošanas nosacījumi - mainīga vai nemainīga plūsma ir ne mazāka kā 1.6m³/h

Jautājums Nr.2:

Kādi ir skaitītāja izmēri?

Atbilde:

Skaitītāja izmērs Dn15 garums 80mm.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers