


ZIBENS AIZSARDZĪBAS MATERIĀLU UZSKAITĪJUMS

1	Tips pēc izvēles	Mērījumklemme, Ø - 8 mm, cinkots tērauds	gab.	10	
2	Tips pēc izvēles	Universālā klemme, Ø - 8 mm, cinkots tērauds			
		(taisnais savienojums, T-veida klemme, krustaklemme)	gab.	80	
3	Tips pēc izvēles	Stieple, Ø - 8 mm, cinkots tērauds	m	450	
4	Tips pēc izvēles	Pretkorozijas lentas, platums - 50mm, L=10m	gab.	2	
5	Tips pēc izvēles	Stieples, Ø - 8 mm, turētājs pie notekrenes	gab.	10	
6	Tips pēc izvēles	Stieples, Ø - 8 mm, turētājs uz jumta	gab.	310	
7	Tips pēc izvēles	Stieples, Ø - 8 mm, turētājs pie fasādes	gab.	180	
8	Tips pēc izvēles	Stieple, Ø - 10 mm, cinkots tērauds	m	55	
9	Tips pēc izvēles	Termorūkošā cauruļīte Ø 8-10 mm stieplei	m	40	
10	Tips pēc izvēles	Elektrods, L=1,5 m, d=20 mm	gab.	20*	
11	Tips pēc izvēles	Uzgalis elektroda iedzīšanai zemē	gab.	10*	
12	Tips pēc izvēles	Zibens uztvērējs, L=1500 mm	gab.	9	
13	Tips pēc izvēles	Zibens uztvērējs, L=1000 mm	gab.	10	
14	Tips pēc izvēles	Savienojums stieple/zibens uztvērējs	gab.	19	
15	Tips pēc izvēles	Kronšteins uztvērēja stiprināšanai pie ķieģeļu izvada			
		(ar distanci vizmaz 15cm)	kompl.	20	
16	Tips pēc izvēles	Kronšteins uztvērēja stiprināšanai pie deflektora	kompl.	18	
17	Tips pēc izvēles	Klemme stieples stiprināšanai pie trepēm	kompl.	2	
18	Tips pēc izvēles	Zemējuma kopne - lentas, cinkots tērauds 40x4mm	m	155	
19	Tips pēc izvēles	Kompensators	gab.	6	
20	Tips pēc izvēles	Zālāja sēkla	kg	1	
21	Evocab vai analogs	Aizsargcaurule FLEX, D-75, 450N	m	27	
22		Palīgmateriāli:skrūves,dībeļi,metināšanas elektrodi u.c.	kompl.	1	
Darbu apjomi zibensaizsardzībai					
		Tranšejas rakšana	m	146	
		Asfalta uzlaušana/ieklāšana	m2	27	
		Asfalta zāģēšana	m	110	
<p>Piezīmes: Visus savienojumus zem zemes savienot ar metināšanas palīdzību. Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā. * - daudzumus precizēt pēc zemējuma pretestības mērījumu rezultātiem.</p>					

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.				Stadija	Lapa	Mērogs
				TP	EL.BA.IS-1	
Proj.d.vad.	Andris Čeirāns		11.2013.	Pasūtītājs:	MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS
Izstrādāja	Andris Čeirāns		11.2013.	SIA "Valmieras Namsaimnieks"	EL.BA.IS	Nr. 4-6/124
				Lapas saturs:	<div><div>SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47,2k -26, Rīga, LV-1011, tālr.: 20284140, e-pasts: info@wonderfull.lv</div></div>	
				ELEKTROMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		