



Dz./bet. lietojuma materiālu specifikācijas					
Nr.	Marka	Nosaukums	Vienība	Daudzums	
				Uz 1 vienību	Uz objektu
1	Pagraba loģu šahla	Betons B20	m ³	0.45	4.60
		Stiegras Ø10AIII (0.617kg/m)	kg	39.10	400.00
		Bijetētas šķembas pārklētas ar smalkgraudainu betonu B7.5	m ³	0.36	3.60

PIEZĪMES:

1. Stūriem un ailu malām jālieto papildus armējuma stūri no plastikāta vai metāla.
2. Armējošā slieta malas pārliek vienu pāri otrai vismaz 10 cm.
3. Siltumizolācija tiek papildus stiprināta ar dfbeļiem, uz vienu kvadrātmetru jābūt 4-6 dfbeļiem. Stiprināt ar dfbeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas.
4. Visus darbus jāveic stingri ievērojot pielietoto materiālu ražotāju rekomendācijas un izstrādātās darbu veikšanas sistēmas.
5. Siltināšanas sistēmai un materiāliem jāatbilst prasībām, kas noteiktas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmai ETAG 004.
6. Pie logu un ārdurvju nomaiņas **rekomendējam** rāmju un ailu starpas aizpildīt ar augsta blīvuma montāžas putām, no ārpuses iestrādāt pašuzbriestošu tvaiku caurlaidīgu blīvējuma lentu un no iekšpuses iestrādāt tvaika necaurlaidīgu lentu.
7. Projekta dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā.
7. Materiālu specifikācijās apjomi doti bez pārlaidumiem un atgriezumiem.

[illegible]