

Dz./bet. lieveņa materiālu specifikācijas				
Nr.	Marka	Nosaukums	Vienība	Daudzums
1	Lieveņis	Betons B20	m ³	1.50
		Stiegras Ø10AIII (0,617kg/m)	kg	90.00
		Betona bruģis b=60mm	m ²	4.80
		Bļietās šķembas pārlietas ar smalkgraudainu betonu B7,5	m ³	1.40

<p>Līmlava, stikšķāķējietas armējošs stieps, grunts zem dekoratīvā apmetuma, masā tonēts dekoratīvais apmetums (3mm), saskāpā ar apmetuma sistēmas turtēlaļa ETAG serifikātu un tur norādīto metodi</p> <p>Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)</p> <p>Fasādes plāksne PAROC FAS B 150 mm</p> <p>Līmlava</p> <p>Sākeri veicinošā grunts</p> <p>Esošā sienas konstrukcija</p>	3
<p>Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)</p> <p>Ekstrudētās putupolistirols 100 mm</p> <p>Līmlava</p> <p>Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas masīta</p> <p>Esošie pamatu bloki</p>	9
<p>Siltumizolācijas stiprinājuma elementi (dībeļi)</p> <p>Ekstrudētās putupolistirols 20 mm</p> <p>Līmlava</p> <p>Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas masīta</p> <p>Esošie pamatu bloki</p>	11


1. Stūriem un ailu malām jālieto papildus armējuma stūri no plastikāta vai metāla.

2. Armējošā sieta malas parliek vienu pāri otrai vismaz 10 cm.
3. Stipumizolācija tiek papildus stiprināta ar dībeļiem, uz vienu kvadrātmetru jābūt 6-8 dībeļiem. Stiprināt ar dībeļiem var divas dienas pēc vates pielīmēšanas.

Siltināšanas sistēmai un materiāliem jāatbilst prasībām, kas noteiktas daudzslāņu siltumizolācijas sistēmai ETAG 004

5. Pie logu un ārdurvju nomaiņas **rekomendējam** rāmju un alju starpas aizpildīt ar augsta blīvuma montāžas putām, no ārpuses iestrādāt pašuzbriestošu tvaiku caurlaidīgu blīvējuma lentu un no iekšpuses iestrādāt tvaika necaurlaidīgu lentu.
6. Projektā dotos materiālus, ja nepieciešams, iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā.

7. Materiālu specifiskācijās apjomi doti bez pārļaidumiem un atgriezumjiem.

Objekts:				Stadija		Lapa	Mērogs
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 28, Valmierā fasādes vienkāršotā renovācija.				VR		AR - 14	1:50; 1:20
Proj.vad.	IIZE Mekša			MARKA	PASŪTĪJUMA NUMURS		
Būvzinženieris	Iņģus Veiss			AR	Nr. 4-6/124		
Izstrādāja	Artis Ābele			SIA "WONDERFULL" Stabu iela 47-2k -26, Rīga, LV-1011. tālrunis: 20284140 e-pasts: info@wonderfull.lv			
				Lapas saturs: MEZGLS Nr.1, ŠĶĒLUMI d-d, e-e			
				 WONDERFULL EAT BETTER. SAY MORE. PROUDLY			