



**SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"**

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: [namsaimnieks@v-nami.lv](mailto:namsaimnieks@v-nami.lv) <http://www.v-nami.lv>

---

Valmierā

19.01.2016. Nr.

**Iepirkuma Nr. VN 2016/1  
piegādātājiem**

*Par iepirkumu Nr. VN 2016/1*

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam **Nr. VN 2016/1 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas G. Apiņa ielā 18, Valmierā jumta seguma atjaunošana”.**

**Jautājums Nr.1:**

Gūlīju demontāža un jaunu gūlīju montāža 4gb. Kādas gūlījas paredzētas likt atpakaļ (nosaukums, parametri utt)?

**Atbilde:**

Gūlīja ar iekšējo noteku un sietu, diametrs=110mm, H=330mm (skatīt <http://www.v-nami.lv/index.php/iepirkumi/buvdarbi> atbildes uz jautājumiem)

**Jautājums Nr.2:**

Jumta labošanas darbi pirms jaunā ruberoīda slāņu kausēšanas 116t/m. Tieši kādi darbi paredzēti darīt, lai visiem pretendentiem būtu vienādi piedāvājumi?

**Atbilde:**

Krituma izveide iekšējā sateknē (t.sk. trīstūrlīste)

**Jautājums Nr.3:**

Parapetu daļēja demontāža un montāža 156t/m Kādi darbi tur paredzēti? Parapeta mūra demontāža un jauna mūra mūrēšana, vai kas cits?

**Atbilde:**

Lai veiktu jumta seguma uzkausēšanu, nepieciešama parapeta skārda detaļu demontāža un pēc darbu veikšanas montāža.

**Jautājums Nr.4:**

Skursteņu, lūkas un ventilācijas šahtu trīstūr līstes izveide ar cieto vati 133 t/m. Variet iedot šo mezglu?

**Atbilde:**

Skatīt <http://www.v-nami.lv/index.php/iepirkumi/buvdarbi> atbildes uz jautājumiem


**Jautājums Nr.5:**

Jumta klāja attīrīšana no netīrumiem, citi sagatavošanas darbi (vecā jumta seguma demontāža, vietās kur tas atslāņojies), cik daudz atslāņojies?

**Atbilde:**

Paredzēt visa esošā jumta seguma demontāžu.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"  
valdes priekšsēdētājs



Valdis Jēgers