



**SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"**

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 42 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

*e-pasts: [namsaimnieks@v-nami.lv](mailto:namsaimnieks@v-nami.lv) <http://www.v-nami.lv>*

Valmierā

04.01.2013

Iepirkuma Nr. VN 2012/32  
pretendentiem

SIA "Valmieras Namsaimnieks" pastāvīgā iepirkuma komisija ir saņēmusi pretendenta iesniegumu ar jautājumiem iepirkumam Nr. VN 2012/32 "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 25, Valmierā vienkāršotā renovācija".

**Jautājums nr.1:**

Vai būvdarbu veicējam būs nepieciešams izstrādāt topogrāfiju, kā arī ZA projektu.

**Atbilde:**

Topogrāfijas un ZA dokumentāciju izstrādā būvdarbu veicējs kā norādīts tehniskajā specifikācijā.

**Jautājums nr.2:**

Pagrabu pārseguma siltināšanai norādīts, ka jāizmanto papildus stiprināšanas ugunsdrošos dībeļus, savukārt pagraba pārsegumu siltināšanu paredzēts veikt ar PAROC CGL 20 vati (lameles) pēc tehnoloģijas šo vati nav paredzēts papildus stiprināt ar dībeļiem, ja tomēr ir paredzēts būtu nepieciešmas saņemt sīkāku info par šiem ugunsdrošiem dībeļiem

**Atbilde:**

Pagraba pārseguma siltināšana ar PAROC CGL20cy (vai ekvivalents) bez papildus stiprināšanas ar dībeļiem.

**Jautājums nr.3:**

Ieejas jumtiņi no apakšas tiks siltināti ar PAROC CGL vati, šī vate nav paredzēta šim mērķim, kā arī paredzēts pēc siltināšanas veikt siltumizolācijas armēšanu.

**Atbilde:**

Aizstāt ar Paroc FAS B, izveidojot armējošo kārtu un apdari.

**Jautājums nr.4:**

Kāds būs PVC logu rāmja tonis, ja šobrīd ir atšķirīga informācija. Iedzīvotājiem pirms montāžas būs iespēja izvēlēties logu rāmju toņus vai cenu piedāvājumā cenu likt logu rāmja tonis - balts?

**Atbilde:**

Logu rāmju krāsa: RAL 9010 (pure white) kā norādīts lapā AR-25.

**Jautājums nr.5:**

Kādi pasākumi veicami kāpņu telpas sienām un griestiem paredzēt visu sienu, griestu apmešanu virsmas līdzināšanu vai plānkātras špaktelēšanu?

**Atbilde:**

Veikt bojātā apmetuma remontu, virsmas izlīdzināšanu un špaktelēšanu.

**Jautājums nr.6:**

Vai kāpņu telpā jāparedz visa elektroinstalācijas un armatūras nomaiņu?

**Atbilde:**

Armatūras nomaiņa un elektroinstalācijas, kā arī vājstrāvu kabeļu sakārtošanu un nostiprināšanu (ievietot kabeļu kanālos) kā norādīts tehniskajā specifikācijā.

**Jautājums nr.7:**

Ēkas garenfasādē ir dūvads, kādi pasākumi jāparedz, lai veiktu kvalitatīvu ēkas siltināšanu?

**Atbilde:**

Dūmvada atvirzīšana no sienas plaknes kā norādīts tehniskajā specifikācijā.

**Jautājums nr.8:**

Pie apkures sistēmas izbūves minēts ka visām caurulēm jābūt melnajām tērauda gāzes caurulēm. Vai būtu iespējams pie apkures caurulēm piedāvāt cita materiāla caurules, piemēram UPONOR tipa caurules? Kas atvieglotu cauruļu montāžas procesu un tiktu darbi veikti ievērojami ātrāk, jo tērauda caurulēm nepieciešama metināšana, kas ir ļoti laika ietīplīgs proces.

**Atbilde:**

Piegādātājs finanšu piedāvājumu iesniedz atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Piegādātājam sava piedāvājuma cenā ietvert darbu daudzumus un nepieciešamos materiālus būvdarbu pabeigšanai un tehnisko specifikāciju sagatavot saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju.

**PIRMS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS IESAKĀM VEIK OBJEKTA APSEKOŠANU DABĀ!** Objekta apskate iepriekš jāaskaņo ar SIA „Valmieras Namsaimnieks” Projektu koordinātoru Jāni Teteri, tālrunis 29327570, e-pasts [janis.teteris@v-nami.lv](mailto:janis.teteris@v-nami.lv)

SIA “Valmieras Namsaimnieks”  
valdes priekšsēdētājs

Valdis Jēgers