

Pasūtītājs SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Reģ. Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201

Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana

Būvprojekta vadītājs
Armands Aizgalis
Sert.Nr. 3-00397

Rīga, 2019

BŪVPROJEKTA SASTĀVS

| Sējuma Nr. | Sadaļas nosaukums | Marka |
|------------|-----------------------|-------|
| 1 | Elektroapgāde (ārējā) | ELT |

SATURA RĀDĪTĀJS

| N.p.k. | Dokumenta nosaukums | Lapas Nr. |
|--------|---|-----------|
| 1. | Titullapa | 1 |
| 2. | Būvprojekta sastāvs | 2 |
| 3. | Sējuma saturs | 3 |
| 4. | BIS izdruka | 4 |
| 5. | Projektētāja profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija | 5 |
| 6. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti | 7 |
| 7. | Tehniskie noteikumi (ST) 21.08.2019 Nr. 30AT00-04/TN-714 | 9 |
| 8. | Saskaņojums (ST) 04.10.2019 Nr. 309020-22/P-5733 | 12 |
| | Projekta ELT lapas | |
| 9. | Vispārīgie rādītāji, Skaidrojošs apraksts /ELT-1/ | 13 |
| 10. | Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamajiem /ELT-2/ | 14 |
| 11. | Principiālā shēma /ELT-3/ | 15 |
| 12. | Sadalnes uzstādīšanas mezgls /ELT-4/ | 16 |
| 13. | Saskaņojuma protokols | 17 |
| 14. | Specifikācija | 18 |

ARMANDS AIZGALIS**Personas pamatdati**

Vārds Armands

Uzvārds Aizgalis

Sertifikāta pamatdati

Sertifikāta numurs 3-00397

Sertifikāts piešķirts 10.09.2015

Specialitāte Projektēšana

Statuss Aktīvs

Darbības sfēras/jomas

| Sfēras numurs | Sfēra/Joma | Sfēras/Jomas piešķiršanas datums | Sfēras/Jomas derīguma termiņš | Sertificēšanas institūcija | Sfēras statuss |
|---------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 09-72-00027 | Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kv, no 1 līdz 35 kv) | 10.09.2015 | 31.12.2020 | LEB() | Aktīvs |

[> Statusa izmaiņu vēsture](#)[> Pārreģistrācijas vēsture](#)

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Būvniecības informācijas sistēmu obligāta.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 635675101



Līguma darbības periods

No 26.03.2018 plkst. 00:00 līdz 25.03.2019 plkst. 23:59

Noslēgšanas datums: 22.03.2018

Retroaktīvais datums: 26.03.2013

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: **ELNEO, SIA**
Reģ. Nr.: **44103040934**
Adrese: **Georga Apiņa iela 14 - 7, Valmiera, LV-4201**

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: **264.92 EUR (Divi simti sešdesmit četri euro un 92 centi)**

Prēmija apmaksai: **264.92 EUR (Divi simti sešdesmit četri euro un 92 centi)**

Apmaksas termiņš: **04.04.2018**

Bankas rekvizīti:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| AS Luminor Bank (DNB) | LV93RIKO0002013051362 |
| AS Luminor Bank (Nordea) | LV90NDEA0000084846772 |
| AS SEB Banka | LV60UNLA0050002300708 |
| AS Swedbank | LV13HABA0551008461190 |
| AS Citadele banka | LV03PARX0000231821015 |
| VAS Latvijas Pasts | LV38LPNS0001001855899 |

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda polises vai rēķina numurs!

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: **72 000 EUR**

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: **72 000 EUR**

Pašrisks: **250 EUR**

Apdrošinātā profesionālā darbība

Elektroietaišu projektēšana

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:

Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03

Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

☒ tiek apdrošināts

Pamata
segums /
Apakšlimits

Tiešie finansiālie zaudējumi

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu

No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi

Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju

Tiesāšanas izdevumi

Glābšanas izdevumi

Ekspertīzes izdevumi

Juridisko pakalpojumu izdevumi

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā

Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses

Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu

Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi

10% no viena
gadījuma limita

25% no viena
gadījuma limita

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve

Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

| Nr. | Vārds, uzvārds / Nosaukums | Personas kods / Reģistrācijas numurs | Izglītība | Licences numurs | Stāžs |
|-----|-------------------------------|---|-----------|-----------------|-------|
| 1. | Jānis Gaigals | 210560-11300 | Augstākā | 70-0443 | 19 |
| 2. | Armands Āizgalis | 121074-11386 | Augstākā | 72-M-04/12 | 9 |
| 3. | Mareks Smans | 250185-12268 | Augstākā | 70-3299 | 4 |

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 42 686

Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.

Apdrošinājumaņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

- ☒ Jā ☐ Nē
- ☒ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājumaņēmēja vārdā
- ☐ Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām
- ☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.
- ☐ Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma
- ☐ Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājumaņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar apdrošināto profesionālo darbību.

Apdrošinājumaņēmējs apstiprina:

- veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
- esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
- man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta


Apdrošinājumaņēmējs

Nosaukums: ELNEO, SIA
Reģ. Nr.: 44103040934
E-pasts: armands@itsc.lv
Korespondences adrese: Georga Apiņa iela 14 - 7, Valmiera, LV-4201

Apdrošinātāja pārstāvis

Vārds, uzvārds: Anžela Romāne
Tālrunis: 26860580, 64207872
E-pasts: anzela.romane@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle "Valmieras nodaļa"

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75



Zemesgrāmatas informācija par īpašumu

VIDZEMES RAJONA TIESA

Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 2358

Kadastra numurs: 9601 006 1008

Adrese: Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera

| Ieraksta Nr. | I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas | Daļa | Platība, lielums |
|--------------|--|----------|---------------------|
| 1.1. | Zemes gabals ar kadastra numuru 9601- 006- 1008. Atdalīts no nekustamā īpašuma Valmieras pilsētā, Beātes ielā 48 (Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodaļuma Nr. 423). <i>Spēkā esošs</i> | | 3291 m ² |
| 2.1. | Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka ar 18 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 622.9 kv. m, mājas kopējā platība 835.5 kv. m (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem Nr. 001). <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 1379, lēmums 10.04.2000, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 3.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 6 atvērt nodaļumu Nr. 2358-6. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| 4.1. | Dzīvokļa īpašums Nr.6. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. <i>Spēkā esošs</i> | 198/6229 | 19.8 m ² |
| | Žurn. Nr. 1903, lēmums 10.05.2000, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 5.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 11 atvērt nodaļumu Nr. 2358-11. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 3535, lēmums 05.09.2000, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 6.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 4 atvērt nodaļumu Nr. 2358-4. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 3925, lēmums 18.09.2000, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 7.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 2 atvērt nodaļumu Nr. 2358-2. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 4150, lēmums 11.10.2000, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 8.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 3 atvērt nodaļumu Nr. 2358-3. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 5775, lēmums 17.01.2001, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 9.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 18 atvērt nodaļumu Nr. 2358-18. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 451, lēmums 21.02.2001, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 10.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 17 atvērt nodaļuma Nr. 2358-17. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000036252, lēmums 02.07.2001, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 11.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 8 atvērt nodaļuma Nr. 2358-8. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000042707, lēmums 09.07.2001, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 12.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 16 atvērt nodaļuma Nr. 2358-16. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000056870, lēmums 13.08.2001, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 13.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 12 atvērt nodaļuma Nr. 2358-12. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000241743, lēmums 02.05.2002, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 14.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 7 atvērt nodaļuma Nr. 2358-7. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000292439, lēmums 30.07.2002, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 15.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 14 atvērt nodaļuma Nr. 2358-14. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000292443, lēmums 30.07.2002, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 16.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 9 atvērt nodaļuma Nr. 2358-9. <i>Spēkā esošs</i> | | |
| | Žurn. Nr. 300000322240, lēmums 13.09.2002, tiesnese Antra Bušmane | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------------------|
| 17.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 13 atvērt nodalījuma Nr. 2358-13. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300000458808, lēmums 22.04.2003, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 18.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 5 atvērt nodalījuma Nr. 2358-5. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300000732113, lēmums 15.04.2004, tiesnese Antra Bušmane | | |
| 19.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr. 1 atvērt nodalījuma Nr. 2358-1. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300001110197, lēmums 21.06.2005, tiesnese Lolita Marovska | | |
| 20.1. | Atzīme - dzīvokļa īpašumam Nr.15 atvērt nodalījumu Nr. 2358-15. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 300004004925, lēmums 21.12.2015, tiesnese Lolita Marovska | | |
| Ieraksta Nr. | I daļas 2.iedaļa No nekustama īpašuma atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un dzēsumi | Daļa | Platība, lielums |
| | Nav ierakstu | | |
| Ieraksta Nr. | II daļas 1.iedaļa Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats | Daļa | Summa |
| 1.1. | Īpašnieks: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000043403. 1 Saistīts ar ierakstu: II daļas 1.iedaļa 2.1 (247100001379) <i>Spēkā esošs</i> | | |
| 2.1. | Pamats: 1998. gada 9. jūlija Valmieras pilsētas domes lēmums nr. 660, 1999. gada 25. februāra zvērināta revidenta izziņa ar nr. 1-10.1/521. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 1379, lēmums 10.04.2000, tiesnese Lolita Marovska | | |
| Ieraksta Nr. | II daļas 2.iedaļa Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem, pēcmantinieku iecelšanu un mantojuma līgumiem | | |
| | Nav ierakstu | | |
| Ieraksta Nr. | III daļas 1.iedaļa Lietu tiesības, kas aprūpina nekustamu īpašumu | | Platība, lielums |
| 1.1. | Atzīme - Ziemeļu elektrisko tīklu 0.4 kV EPL aizsargjosla. Pamats: zemes robežu plāns. <i>Spēkā esošs</i> Žurn. Nr. 1379, lēmums 10.04.2000, tiesnese Lolita Marovska | | 8 m² |
| Ieraksta Nr. | III daļas 2.iedaļa Pārgrozījumi 1.iedaļas ierakstos, ierakstu un pārgrozījumu dzēsumi | | Platība, lielums |
| | Nav ierakstu | | |
| Ieraksta Nr. | IV daļas 1-2.iedaļa Ķīlas tiesība un tā pamats | | Summa |
| | Nav ierakstu | | |
| Ieraksta Nr. | IV daļas 3.iedaļa Pārgrozījumi ķīlas tiesībās, pārgrozījumu dzēsumi | | Summa |
| | Nav ierakstu | | |
| Ieraksta Nr. | IV daļas 4-5.iedaļa Ķīlu dzēsumi pilnībā vai daļēji | | Summa |
| | Nav ierakstu | | |

Datu apstrādes pakalpojuma cena: 5.60 EUR

© Lursoft, Lursoft IT 1997-2019 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Datu bāzēs esošajai informācijai ir informatīvs raksturs un tai nav juridiska spēka. Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.



Matīsa iela 8 | Rīga, LV-1001 | www.lursoft.lv | Tālr.: 67844300 | Fakss: 67315315 | E-pasts: info@lursoft.lv

Rīga
21.08.2019 Nr. 30AT00-04/TN-714
Uz 12.08.2019 Nr. N-615

Tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas tīklu pārvietošanai

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera (96010061008)*
- 1.2. Objekta nosaukums: *Veikt sadalnes pārvietošana prom no esošās siltināmās ārsienas*

2. NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

0,4kV elektroietaisies:

- 2.1. T-1251 "PMK-4" Z-3 pārvietot esošo kabeļu sadalni KS-773, atvīzot to pietiekamā attālumā no renovējamās ēkas sienas.
- 2.2. Saistībā ar sadalnes pārvietošanu veikt esošo 0.4kV kabeļlīniju pārbūvi nepieciešamā apjomā.

3. PĀRĒJĀS PRASĪBAS

- 3.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
- 3.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam;
- 3.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā;
- 3.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas;
- 3.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas;
- 3.6. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi;

3.7. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsp profiliem, atbilstošajā mērogā;

3.8. Būvprojektam ir jāpievieno darbu izpildes plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar realizācijas posmiem;

3.9. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem;

3.10. Būvprojekta dokumentāciju iesniegt uz saskaņošanu portālā saskano.sadalestikls.lv;

3.11. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 2 (divus) oriģināla eksemplārus ar visiem oriģinālajiem skaņojumiem un 2 (divas) projekta kopijas jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 (vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem *.pdf formātā, trases plāns un principiālā shēma *.dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi *.xls formātā;

3.12. Ar šiem Tehniskiem noteikumiem, lai uzsāktu būvprojekta izstrādi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, AS "Sadales tīkls" pilnvaro Pieprasītāju, un tā būvprojekta izstrādātāju, AS "Sadales tīkls" vārdā saņemt būvvaldes projektēšanas nosacījumus pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē (1.būvju grupai), sagatavot, parakstīt un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un 3. būvju grupas būvēm), paskaidrojuma rakstu (1.grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3.grupas būvju atjaunošanai)), būvprojektu un saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem, saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru, ja elektroietaišu būvdarbu veikšanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams. Atgādinām, ka Pieprasītājam un būvprojekta izstrādātājam ir pienākums nodrošināt būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem;

3.13. Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates;

3.14. Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Tas nozīmē, ka esošo energoapgādes objektu pārvietošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir atrasts to pārvietošanas tehniskais risinājums un pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) sedz nepieciešamās darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas arī jauna elektroapgādes objekta projektēšanas un izbūves izmaksas;

3.15. Nosacījumi derīgi *vienu gadu* no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN): Ainārs Sproģis

Sagatavoja: *Didzis Krūskops*

Tel. 8403



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
www.sadalestikls.lv

Rīga
04.10.2019 Nr. 309020-22/**P-5733**

ANKILA SIA
Deniss Kiseļovs

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu **"Ārējas elektroapgādes proj. Jeākņats Enkmņa iela 1, Valmierpilsdrīkstības pārvietoš"**.

Elektroinženieris (S)

Elīna Tetere

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ārējas elektroapgādes projekts Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana, izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr.: 30AT00-04/TN-714, ievērojot visas spēkā esošās normas un ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām.

DARBU IZPILDES SACĪBA :

Elektroapgādes būvkomersanta veicamie darbi:

- Pārvietot esošo kabeļu sadalni KS-773, tā lai pēc ēkas renovācijas sadalnes būtu ne tuvāk kā 10cm no fasādes.
- Veikt pienakoša kabeļa saisināšanu, paredzēt jaunu gala apdari.
- Veikt abonentu kabeļu maiņu, paredzēt jaunas gala apdares. Veco abonentu kabeli demontēt.

Abonentu tīklus skatīt atsevišķā projektā.
Virsmu atjaunošana paredzētā SIA "Ankila" projektā "Ergoefektīva daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana"

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

- Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādās pašas kvalitātes un specifikācijas un dizaina materiāliem, kas atbilst Eiropas normatīvo aktu prasībām.
- Pēc darbu pabeigšanas sākot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju.
- Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pīelaide +/- 0.3m no būvprojektā paredzētā.
- Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.
- Dotā projektā kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.
- Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības
- Montāžas darbi veicami atbilstoši "Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un Latvijas Būvnormatīvu prasībām. Projektējamo kabeļu guldīšanu veikt saskaņā ar LEK 049 "Zemsprieguma un vīdsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības".



Projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;
- LR Aizsargjoslu likums;
- MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi";
- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- LEK 002 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija";
- LEK 042-2 "Pārsprieguma aizsardzība zemsprieguma elektrotīklos";
- LEK 049 "Zemsprieguma un vīdsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības"
- LEK 097 "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20kV";
- LEK 123 "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.";
- LEK 129 "0,4kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas";
- citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti.

PIEZĪMES:


- Projektēšanas apzīmējumus skatīt ELT-2 lapā

Objekta izvietojuma plāns



| Projekta ELT lapu saraksts: | | | |
|-----------------------------|-------|--------|---|
| N.p.k | Lapa | Mērogs | Lapas nosaukums |
| 1 | ELT-1 | b/m | Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts |
| 2 | ELT-2 | 1:250 | Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamajiem tīkliem |
| 3 | ELT-3 | b/m | Principiālā shēma |
| 4 | ELT-4 | 1:100 | Sadalnes uzstādīšanas mezgls |

| Pasūtītājs: | | | | Objekts: | | Projektētājs | | |
|--|------------|------------|--|---|--|---|-------|----------|
| SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", Reģ.Nr.44103022271 Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana | | SIA "Ankila", Reģ.Nr. 40103398155 Būvkomersanta reģ. Nr. 14716 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009 | | |
| | | | | Adrese: | | Līguma Nr.: | | |
| | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001 | | 4-12/3 | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | Mērogs: | | |
| | | | | Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts | | b/m | | |
| BPDV | A.Aizgalis | 20.08.2019 | | | | Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
| Rasēja | D.Kiseļovs | 20.08.2019 | | | | BP | | ELT-1 |
| A.Aizgala sert. Nr.: 3-00397 | | | | | | | | |



Pieņemtie apzīmējumi:


| | |
|--|-------------------------|
| | Proj. ST aizsargcaurule |
| | Proj. ZS ST sadalne |
| | Proj. ZS ST kabelis |
| | Proj. ZS abon. kabelis |
| | Proj. ZS abon. sadalne |

PIEZĪMES:




- Piesaistes projektējamām kabelu aizsargcauruļu garumiem dotas orientējoši, precizēt montāžas laikā;
- Visi saskaņojumi dotajā lapā atbilst oriģinālam;
- Apliecinu, ka būvprojekta izdrukātā versija atbilst elektroniski saskaņotajai;
- Projektējamās kabelus zaļā zonā, zem ietvēm guldīt 0,7 m dziļumā, zem brauktuvēm - PE, 750N caurulē 1,0m dziļumā un 1250N caurulē zem ceļiem 1,0m dziļumā no esošām augstuma atzīmēm, ja nav norādīts savādāk;
- Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pilaide +/-0.3m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem;
- Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības;
- Ja projektējamā trase izbūvēta ar atkāpēm no projekta, nepieciešams informēt projektētāju būvniecības laikā. Par katru konkrētu atkāpi jānodrošina uzskatāms pamatojums - esošās situācijas apraksts un fotofiksācija. Gadījumā, ja tas nav izdarīts un būvdarbu vadītājs patvalīgi pieņem lēmumus par trases izbūvi ar atkāpēm no būvprojekta, būvuzņēmējs sedz izdevumus par izmaiņu būvprojekta izstrādi.



| Pasūtītājs: | | | | Objekts: | | Projektētājs | | |
|--|------------|------------|--|---|--|---|--|----------|
| SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", Reģ.Nr.44103022271 Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana | | SIA "Ankila", Reģ.Nr. 40103398155 Būvkomersanta reģ. Nr. 14716 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009 | | |
| | | | | Adrese: | | Līguma Nr.: | | |
| | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001 | | 4-12/3 | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | Mērogs: | | |
| BPDV | A.Aizgalis | 02.08.2019 | | Ārējās elektroapgādes tīklu plāns ar projektējamajiem tīkliem | | Stadija | | Ras. Nr. |
| Rasēja | D.Kiseļovs | 02.08.2019 | | | | BP | | ELT-2 |
| A.Aizgaļa sert. Nr.: 3-00397 | | | | | | | | |

TP978
Shēmas fragments




Beātes iela 41, Valmiera
KS-644 (UAKS-2) + 3742018380
0.23kV, 2x kW +




| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|--|---|-------|----------|
| Pasūtītājs: | | | | Objekts: | | Projektētājs | | |
| SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", Reģ.Nr.44103022271 Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana | | SIA "Ankila", Reģ.Nr. 40103398155 Būvkomersanta reģ. Nr. 14716 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009 | | |
| | | | | Adrese: | | Līguma Nr.: | | |
| | | Paraksts | Datums | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001 | | 4-12/3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | | | |
| BPDV | A.Aizgalis |  | 02.08.2019 | Princiālā shēma | | Mērogs: | | b/m |
| Rasēja | D.Kiseļovs |  | 02.08.2019 | | | Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
| A.Aizgaļa sert. Nr.: 3-00397 | | | | | | BP | | ELT-3 |


Priekšskats



Sānskats



Siltināmās ārsienas šķēlums








| Pasūtītājs: | | | | Objekts: | | Projektētājs | | |
|--|------------|----------|--------|---|--|---|-------|----------|
| SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", Reģ.Nr.44103022271 Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana | | SIA "Ankila", Reģ.Nr. 40103398155 Būvkomersanta reģ. Nr. 14716 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009 | | |
| | | | | Adrese: | | Līguma Nr.: | | |
| | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001 | | 4-12/3 | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | Mērogs: | | |
| BPDV | A.Aizgalis | Paraksts | Datums | Sadalnes uzstādīšanas mezgls | | Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
| Rasēja | D.Kiseļovs | | | | | BP | | ELT-4 |
| A.Aizgāja sert. Nr.: 3-00397 | | | | | | | | |

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing shows a two-story building with a flat roof and several windows. The facade is divided into three sections by two vertical lines labeled 1, 2, and 4. The left section (between lines 1 and 2) has a width of 8.75m. The right section (between lines 2 and 4) has a width of 8.600m. The drawing includes various elevation markers on the left and right sides, indicating heights in meters. The left side markers are: 9.920, 8.020, 5.230, 2.440, 1.240, 0.190, 0.000, and -0.200. The right side markers are: 8.600, 6.660, 3.830, 1.000, 0.000, and -0.200. A specific window unit is highlighted with a pink line and labeled 'Esoša, pārnesama sadale KS-773 KS-4A + BP-1'. The window unit is shown in a detailed view with dimensions: 0.8m width, 1.25m height, and 0.1m depth. The drawing also shows a door unit in the center section, with a height of 0.5m and a width of 0.1m. The drawing is a technical architectural drawing with precise lines and dimensions.

Architectural elevation drawing of a building facade. The drawing includes the following technical annotations:



- Vertical Level Markers (Left Side):**
 - 9.920
 - 8.020
 - 5.230
 - 2.440
 - 1.240
 - 0.200
- Horizontal Section Markers (Bottom):**
 - D (leftmost)
 - C (center)
 - B (right of center)
 - A (rightmost)
- Window Details:**
 - Three sets of three vertical windows are shown on the main facade.
 - Small square markers are placed between the window groups.
- Door and Entrance Details (Right Side):**
 - A door is shown with a small porch area.
 - Dimensions for the entrance area: 0,1m (width), 1,25m (height), and 0,5m (depth).
- Text Annotations:**
 - Esoša, pārnesama sadale KS-773
 - KS-4A + BP-1

| | |
|---|-------------------------|
|  | Proj. ST aizsargcaurule |
|  | Proj. ZS ST sadalne |
|  | Proj. ZS ST kabelis |
|  | Proj. ZS abon. kabelis |
|  | Proj. ZS abon. sadalne |

Atļauju veikt elektroapgādes būvprojektēšanas un būvniecības darbus man piederošā nekustamajā īpašumā saskaņā ar projektējamo situācijas plānu, kuru esmu izskatījis un iepazīsies. Elektropārvades līnijas trases izvietojums un transformatoru apakšstacijas vai sadales punkta izvietojums man ir zināms un esmu informēts, ka uz šiem energoapgādes objektiem un to aizsargjoslām attiecas Aizsargjoslu likumā un Enerģētikas likumā noteiktie īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi, kā arī citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

Šīs saskaņojums ir spēkā nekustamā īpašuma īpašniekiem, kā arī iespējamajiem mantiniekiem, saistību un tiesību pārņēmējiem. Teritorijā, kurā tiks veikti būvdarbi, pēc darbu pabeigšanas būvdarbu veicējs nodrošinās teritorijas sakārtošanu atbilstoši sākotnējam stāvoklim.

Nekustāmā īpašuma īpašnieka (vai pilnvarotās personas) īpašie norādījumi:

| Pasūtītājs: | | | | Objekts: | | Projektētājs: | | |
|--|------------|---|------------|---|--|---|-------|----------|
| SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS", Reģ.Nr.44103022271 Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 | | | | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera sadalnes pārvietošana | | SIA "Ankila", Reģ.Nr. 40103398155 Būvkomersanta reģ. Nr. 14716 Lienes iela 1-3A, Rīga, LV-1009 | | |
| | | | | Adrese: | | Līguma Nr.: | | |
| | | Paraksts | Datums | Jāņa Enkmaņa iela 1, Valmiera, LV-4201, Kad.nr. 96010061008001 | | 4-12/3 | | |
| | | | | Lapas nosaukums: | | | | |
| BPDV | A.Aizgalis |  | 02.08.2019 | Vispārīgie rādītāji. Skaidrojošs apraksts | | Mērogs: | | 1:250 |
| Rasēja | D.Kiseļovs |  | 02.08.2019 | | | Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
| A.Aizgaļa sert. Nr.: 3-00397 | | | | | | BP | | ELT |
| | | | | | | | | |

INFORMĀCIJA nekustamā īpašuma īpašniekam (vai pilnvarotajai personai) PAR SAZIŅAS IESPĒJĀM: ar būvprojekta izstrādātāju - SIA "Ankila" elektroapgādes projektu vadītājs

Materiālu un darbu saraksts

ST 0,4kV kabellīnija

Darbu izmaksas

| | | | | |
|-------|---|------|---|--|
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 | |
| 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē | m | 2 | |
| 12202 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm ² gala apdare | gab. | 1 | |
| 12208 | ZS kabeļa gala apdares demontāža | gab. | 1 | |
| 16103 | Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa) | gab. | 1 | |
| 16117 | Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) Atkārtotai izmantošanai | gab. | 1 | |
| 18202 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1 | |

Materiālu izmaksas

| | | | | |
|----------|---|----------------|------|--|
| 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrudzīslu kabelim (EPKT0015) | gab. | 1 | |
| 0927.101 | Caurule, gofrēta 450N, d=50 (abon. levads) | m | 2 | |
| 0927.104 | Caurule, gofrēta 450N, d=110 (kab. levads) | m | 2 | |
| 3204.002 | Keramzīts 4/10 | lit. | 37 | |
| 3210.002 | Grants 0/3 | m ³ | 0.95 | |
| 3210.003 | Grants 4/8 | m ³ | 0.3 | |
| 1 | Sadalnes KS-4A zemējuma komplekts | kompl. | 1 | |
| 2 | Sadalne KS-4A (izmantot dem.) | gab. | 1 | |
| 3 | Sadalnes pamats MP-1 (izmantot dem.) | gab. | 1 | |

Abonenta 0,4kV kabellīnija

Darbu izmaksas

| | | | | |
|-------|--|------|----|--|
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1 | |
| 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē | m | 2 | |
| 12201 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare | gab. | 2 | |
| 12107 | ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 30 | |
| 12120 | ZS kabeļa demontāža | m | 15 | |
| 1 | ZS kabeļa ieviešana ēkā | gab. | 1 | |
| 2 | ZS kabeļa ievēršana instalācijas caurulē | m | 20 | |

Materiālu izmaksas

| | | | | |
|----------|---|------|----|--|
| 0803.006 | Kabelis 1kV četrudzīslu Al 4x16 | m | 35 | |
| 0913.011 | Kabeļu aizsardzības caurule d=50, instalācijas, gofrētā, 320N | m | 30 | |
| 0909.011 | Gala apdare 1kV, četrudzīslu kabelim (EPKT0015) | gab. | 2 | |

Citi darbi

Darbu izmaksas

| | | | | |
|-------|-----------------------------|---------|---|--|
| 19304 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 | |
| 19404 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 | |

Izstrādāja: A.Aizgalis 