

Rūpniecības iela 50,
Valmiera, LV4201, Latvija
tālr.: +371 64226001
fakss: +371 64220605
mob. tālr. : +371 29353227

SIA „Valmieras ūdens”
Reģ. Nr. 44103033608
e-pasts: valmieras.udens@valmierasudens.lv
www.valmierasudens.lv

VALMIERĀ

13.01.2021. Nr.1-12/6

SIA „Valmieras namsaimnieks”

Semināra iela 2A
Valmiera, LV – 4201

Tehniskie noteikumi būvprojekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vaidavas ielā 7, Valmierā pagalma labiekārtošana” izstrādei

SIA „Valmieras ūdens” ir izvērtējis Jūsu 05.01.2021. iesniegumu par tehnisko noteikumu sniegšanu Vaidavas ielas 7 īpašuma pagalma teritorijas labiekārtošanai un pievienoto skici.

1. Projektējot seguma pārbūvi un citu komunikāciju ievietošanu nepieciešams ievērot esošos siltumapgādes un sadzīves kanalizācijas cauruļvadus un apkalpes skatakas, un pieļaujamos minimālos horizontālos un vertikālos attālumus no esošajām komunikācijām (Pielikums Nr.1.).
2. Šķērsojumus ar esošiem lietus kanalizācijas un siltumapgādes cauruļvadiem attēlot mērogā 1:50, nodrošināt attālumu vertikālā plaknē ($h \geq 0,20m$) no esošo cauruļvadu ārējās sienas.
3. Ja plānotā cietā seguma (asfalts, bruģis) izbūves vai paplašināšanas darba zonā atrodas esošās sadzīves kanalizācijas skatakas K 1816; K 1817; K 1818; K 1819, K 1820 vai K 1824, tad projektā paredzēt to remontu un vāku augstuma regulēšanu atbilstoši plānotajai seguma virsmai, darba apjomos kā minimums iekļaujot skataku vāku ar ietvaru, augstumu regulējošo mūrēto ķieģeļu rindu un gredzenu demontāžu un aku augstuma regulēšanu (augstuma regulējošās PEH vadulas, segumam atbilstoša tipa vāka ar ietvaru izbūvi).
4. Demontētos skataku vākus ar pamatnes ietvaru nodot SIA “Valmieras ūdens” Grīšļu ielā 6, Valmierā (BNAI teritorijā).
5. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, skataku vāku pamatnei asfaltētas un bruģētas brauktuves daļās ir jābūt „peldoša” tipa. „Peldošā” tipa vāku augstuma regulēšanai izmantot plastmasas vadīklas (plastmasas caurule – iekšējais diametrs 700mm, ārējais diametrs 800mm). Zaļajā zonā “nepeldoša” tipa vākus.
6. Apkalpes skataku vākiem jābūt ar vismaz vienu atvēršanas instrumenta ievietošanas ligzdu, kura atrodas lūkas rāmī, nedrīkst būt slēdzami. Sadzīves kanalizācijas vāki - ar uzrakstu “Valmieras ūdens”.

Vispārējās prasības

- Projektēšana un montāža veicama atbilstoši LV Būvniecības likumam, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.

- Projekts izstrādājams uz aktuālas topogrāfiskās pamatnes.
- Pirms būvprojekta iesniegšanas BIS, pārbaudei iesniegt būvprojekta risinājumu elektroniski, vektordatu formā (dwg.), e-pasts auris.kalnins@valmierasudens.lv

Lai saņemtu atzinumu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pēc projekta realizācijas SIA „Valmieras ūdens” iesniegt Izpilduzmērījumu (dwg formātā), izbūves atbilstības pārbaudei.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divi) gadi no to izdošanas brīža.

Šos noteikumus var apstrīdēt rakstiski viena mēneša laikā SIA „Valmieras ūdens” valdē, Rūpniecības ielā 50, Valmierā.

Valdes priekšsēdētājs



Indulis Frišfelds

Nauris Kalniņš,
64220601

M 1:400

M 1:400

